



Partner of A. Tsironis & Associates

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Címzettek!
Tisztelt Ajánlattevők!

A Vállalkozási szerződés Pándy Kálmán Megyei Kórház Sürgősségi Osztály kivitelezése a „Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 jelű projekt” keretében a Diagnosztikai épület bővítési, felújítási és átalakítási munkái. Egyéb építmények – helikopter leszállóhely – kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárásban – ajánlatkérő megbízásából az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

1. kérdés

A következő munkanemek vonatkozásában a költségvetési kiírást csak nem szerkeszthető, „kontroll, vagy terc-etalon” formátumban tartalmazza a dokumentáció. Kérdés, hogy megkapható-e terc vip sl8, vagy excel formátumban?

Raktárépületek bontása

Épület – adatátvitel

Épület közmű (út, fűtés, gáz, víz)

Helikopter leszálló – építőmesteri és szakipari, épület gépészeti, villanszerelési és felvonó szerelési munkái.

Válasz:

A kérdésben jelzett árazatlan költségvetés részeket a mai napon elektronikus úton megküldjük az Tisztelt ajánlattevőknek.

2. kérdés

A kiírás nem tartalmazza a konszignációban és tervrajzon szereplő BSZV1 és BSZ5A jelű beépített szekrényeket.

Kérdés, hogy hol szerepeltessük?

Válasz:

A BSZV1 és a BSZ5A jelű beépített szekrények költségvetési tételei a beépített bútorok munkanem fejezetben szerepelnek.

3. kérdés

Nem tartalmazza a kiírás a 26/A és 26/B raktár épületek bontásánál a bontásból kikerülő és nem hasznosítható vegyes és veszélyes hulladék rakodását és elszállítását ártalmatlanító helyre.

Nem derül ki az ajánlatkérésből, hogy az újra hasznosítható bontási anyagokkal (acél szerkezetek, kisméretű téglá, stb.)kapcsolatosan mi a tulajdonos elképzelése annak elszámolásáról.

Kérdés, hogy el kell –e számolni a bontási anyagokkal, ha igen, akkor konkrétan melyekkel?

Kérdés továbbá, hogy az elszállítandó bontási anyagok költségét hol szerepeltessük?

Hungary, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.

Phone: (+36-1) 460-9876; Fax: (+36-1) 460-9877; E-mail: info@dszt.hu

Web: www.dszt.hu

Válasz:

Az ajánlattételi dokumentáció VIII.3.3. pontja rendelkezik erről

4. kérdés

Az orvos technológiáról felsoroló listát tartalmazó tervlap van az anyagban, de költségvetési kiírásban nem szerepel.

Kérdés, hogy része-e a projektnek az orvos technológia, és ha igen, hol kell szerepeltetni az ajánlatban

Válasz:

A költségvetési kiírásban valóban nem szerepelnek az orvostechnológiai eszközök. Ennek oka, hogy azok beszerzésére külön eljárás keretében kerül sor. Az erre vonatkozó rendelkezést a szerződés-tervezet IV/5. pontja tartalmazza.

Budapest, 2011. március 31.

Tisztelettel:

Készült: 2 pld-ban

Kapják: 1. sz. pld. Címzettek e-mailben, Ajánlatkérő eredetben

2. sz. pld Irrattár

