

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 3.

Tisztelt Címzettek!
Tisztelt Ajánlattevők!

A Vállalkozási szerződés Pándy Kálmán Megyei Kórház Sürgősségi Osztály kivitelezése a „Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 jelű projekt” keretében a Diagnosztikai épület bővítési, felújítási és átalakítási munkái. Egyéb építmények – helikopter leszállóhely – kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárásban – ajánlatkérő megbízásából az alábbi 3. számú kiegészítő tájékoztatást adjuk:

Kérdés

A műszaki leírás megemlíti a nővérhívó rendszert, mint létesítendő gyengeáramú hálózatot, viszont kapcsolódó tervdokumentációt és költségvetés kiírást nem találtunk a tervanyagban. Amennyiben költségelni kell a nővérhívó rendszert is, akkor kérjük a tervet és a költségvetés kiírást megküldeni szíveskedjenek.

Válasz:

Az épületben jelenleg is működik nővérhívó rendszer. Az épület-átalakítás, épületbővítés során a meglévő gyengeáramú hálózat kerül kibővítésre, átalakításra, az alábbi műszaki tartalommal:

A 034 és 035 sz. elkülönítő helyiségekben kell nővérhívás lehetőségét kialakítani, amely a 017 sz. dűszpécses pultnál jelez.

Ehhez szükséges rendszerelemek:

- 2 db. paciens készülék
- 2 db. ajtólámpa
- 1 db. központi készülék
- Szükséges rendszervezetékek

Budapest, 2011. április 18.

Tisztelettel:

Sasvári Anna
dr. Sasvári Anna
ügyvéd



Készült: 2 pld-ban

Kapják: 1. sz. pld. Címzettek e-mailben és faxon, Ajánlatkérő eredetben
2. sz. pld Irattár